



借(通)用件登记

CAD 制图

旧底图总号

底图总号

签名

日期

1. 进线塑壳断路器, 出线漏电塑壳断路器; 挂接式。
2. 箱体材质采用SMC, 落地式安装。
3. 箱体防雨设计, IP等级IP44。
4. 底板用绝缘防火材料开5个电缆进出线孔, 用宝塔型橡圈封套封住。
5. A、B、C、N、PE需贴相序标贴。

项目名称	国网低压电缆分支箱			柜号		合同编号					
						井井通方案			GRL 金莱勒 浙江金莱勒电气有限公司		
						低压电缆分支箱			图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签名	日期							
设计			标准化			一次图			共 2 张		第 1 张
制图	ACAD	审定									
校核		批准									
工艺		日期									